



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Центрального района

Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50/3, тел 274-88-70

Санкт-Петербург,
3-я Советская, д. 50/3

28 сентября 2015 г.
15 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-25-1231**

На основании: распоряжения начальника ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Скопцова А.А. № 2-25-1231 от 18 августа 2015 года была проведена плановая выездная проверка помещений детского сада, расположенной по адресу:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 8/13.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 105 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ ДС № 105), ИНН 7825425504;

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

03	сентября	2015 с. г.	15 час 00 мин.	до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	2ч.00мин
07	сентября	2015 с. г.	14 час 00 мин.	до 15 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч.00мин
09	сентября	2015 с. г.	14 час 00 мин.	до 15 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч.00мин
14	сентября	2015 с. г.	11 час 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч.00мин
18	сентября	2015 с. г.	11 час 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч.00мин
28	сентября	2015 с. г.	15 час 00 мин.	до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	1ч.00мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней 7 часов 00 минут

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

03.09.2015 г. в 15 часов 00 минут Заведующая Сапронова Тамара Михайловна

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Антропова Светлана Владимировна - старший инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Сапронова Тамара Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 105 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ ДС № 105)
- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 8/13;

- Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен;

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены;

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1		3	4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет

2. Фототаблица: нет

3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет

4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____

6. Другие документы (их копии): св-во о гос. регистрации, договор на безвозмездное пользование № 10-Б150650 от 19.01.2005г., устав, выписка из приказа № 1 от 03.01.92г., договор на тех. обслуживание КСОБ от 27.02.2015г., договор на ЦАСПИ от 24.02.2015г., приказ о назначении ответственного за ПБ № 35 от 27.08.2015г., копия удостоверения от 09.07.2011г. продлено, Акт о приемке в эксплуатацию технических средств сигнализации.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Санитарно-технической службой Михайлова
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 сентября 2015 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)