



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 602-14-96

Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 8/13

18 декабря 2018 г.  
11 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ обследования**

Дудкой Николаем Николаевичем – старшим инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 10 часов 00 минут «18» декабря 2018 года по 11 часов 00 минут «18» декабря 2018 года проведено обследование объекта защиты – здание ГБДОУ детский сад №105 Центрального района Санкт-Петербурга

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

расположенного (-ых) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 8/13

совместно с: заведующей ГБДОУ Сапроновой Т.М.

ФИО заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т. п.)

по результатам которого установлено:

- 1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты: объект расположен в 5 этажном здании многоквартирного жилого дома 3-й степени огнестойкости на 3-м этаже. Помещения детского сада оборудованы АПС и СОУЭ (системы находятся в исправном состоянии, обслуживаются). Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения (в соответствии с нормами положенности, исправны). Планы эвакуации при пожаре и знаки пожарной безопасности на путях эвакуации в наличии. Инструктаж по пожарной безопасности проводится своевременно.
- 2) в ходе обследования нарушений противопожарного режима не выявлено.

С Актом по результатам обследования ознакомлен, копию получил:

Заведующий Сапронова Т.М.  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«18» декабря 2018 год

Обследование проводил:

Дудка Николай Николаевич – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«18» декабря 2018 год



[Handwritten Signature]  
(подпись)